

	Qualitätsmanagement Arbeitsanweisung	Interne Nr.: AA- 038 Version: 001
Datum: 27.09.2021	Prüfung nach BetrSichV	Seite 1 von 2
Prüfung von Rolltor nach DGUV Information 208-022, DGUV Grundsatz 308-006, ASR A1.7, DIN EN 12453, DIN EN 16005 und deren Dokumentation		

Prüfung von Rolltor nach DGUV Information 208-022, DGUV Grundsatz 308-006, ASR A1.7, DIN EN 12453, DIN EN 16005 und deren Dokumentation.

Zweck	Beschreibung der Dienstleistung zur Durchführung der Prüfung
Geltungsbereich	gesamtes Unternehmen Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf
Begriffe	Prüfen, Checkliste, App, Vorschrift, Durchführung, Dokumentation, Verpackung
Zuständigkeit / betroffene Stelle	Firmenangehörige, Mitarbeiter Befähigte Person nach TRBS 1201; 1203, welche die „UVV-Prüfung“ für Kunden bzgl. der BetrSichV durch die Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf durchführen.
Aufgabenbeschreibung	
Teilaufgaben	-Sichtkontrolle des Rolltor auf Beschädigungen -Kontrolle der serialisierten Daten (Typenschild) -wenn noch nicht vorhanden, Anbringen eines Barecode -Eingabe der Daten in die Prüf-App -Prüfung nach Prüfliste mit dem Tablet (App Cheqsite) -Funktionsprüfung -Schließkraftmessung incl. Dokumentation -Dokumentation mit notwendigen Fotos über den Prüfbericht -Prüfplakette mit Datum der nächsten Prüfung anbringen
Ressourcen	Tablet, Checklisten, Handbücher, Sicherheitsdatenblätter
Materialien	Prüfplaketten, Schließkraftmessgerät, Prüflisten in Prüf-App (Cheqsite)
Orte	gesamtes Gelände der Technischen Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf an der Frühlingslust 9 in 63811 Stockstadt, beim Kunden oder auf Montage mit dem Werkstattbus

Dateiname: Arbeitsanweisung Prüfung Rolltor.docx	Ablage: Ordner Q-Management DIN ISO 9001	letzte Änderung: 02.11.2022
Firma: Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf		Verantwortliche Person: Matthias Wolf

	Qualitätsmanagement Arbeitsanweisung	Interne Nr.: AA- 038 Version: 001
Datum: 27.09.2021	Prüfung nach BetrSichV	Seite 2 von 2
Prüfung von Rolltor nach DGUV Information 208-022, DGUV Grundsatz 308-006, ASR A1.7, DIN EN 12453, DIN EN 16005 und deren Dokumentation		

Dauer	Ca. 40 Minuten			
Output / Ergebnisse	Fertiges Prüfprotokoll, geprüftes Rolltor, erbrachter Service, mit aktueller Prüfplakette versehenes Tor			
Dokumentation	Dokumentation in bzw. über die Prüfliste in der Prüf-App Cheqsite und Übergabe an den Kunden zusätzliche Speicherung auf Datenträger nach gesetzlichen Vorgaben bei der Technischen Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf			
mitgeltende Unterlagen	Titel	Dateiname	Ablage	Bedeutung
	Prüfliste Rolltor DGUV Grundsatz 308-006, DIN EN 12453 Zertifikat BfPzP	Cheqsite	In der App Tablet und Ausdruck im Ordner Q-Management	Grundlage der Prüfung
Änderungen	Bezeichnung	Datum:	gültig ab:	Version:
Verteiler	Aushang und digital an den Arbeitsplätzen			
Erstellt: Matthias Wolf Datum: 28.09.2021		Firmenstempel:		Unterschrift: Matthias Wolf

Dateiname: Arbeitsanweisung Prüfung Rolltor.docx	Ablage: Ordner Q-Management DIN ISO 9001	letzte Änderung: 02.11.2022
Firma: Technische Prüf- & Dienstleistungs GmbH Wolf		Verantwortliche Person: Matthias Wolf